

VYPRODUKOVANÉ EMISIE_MÁJ_2024

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany						Integrované povolenie		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT	
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x		
NP	-	-	-	-	100	65	✓	
CR1	1.269	1.775	33.36	46.56	100	65	✓	
CR3	0.513	0.950	29.97	55.00	100	65	✓	
CR4	0.267	0.169	29.83	40.09	100	65	✓	
R5	0.021	0.127	5.17	31.87	100	65	✓	
R6	-	-	-	-	100	65	✓	

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce						Integrované povolenie		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT	
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x		
NP1	0.027	0.048	-	-	100	65	✓	
NP2	0.021	0.041	-	-	100	65	✓	
R1	0.050	0.037	-	-	100	65	✓	
R2	0.011	0.014	-	-	100	65	✓	

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre						Integrované povolenie		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT	
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x		
NP1	-	-	-	-	100	65	✓	

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves						Denný emisný limit (mg/m ³) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Denný emisný limit (mg/m ³) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT	
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x		
TUS 1	-	-	-	-	-	50	✓	
TUS 2	-	-	-	-	-	50	✓	

Kontaktné údaje: **Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu**
 Tel.: **+421376255276**

Vysvetlivky:

PMH Priemerná mesačná hodnota

Súlad s IP Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s integrovaným povolením

Súlad s BAT Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)