

VYPRODUKOVANÉ EMISIE_JÚN 2026

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany						Integrované povolenie		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT	
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x		
NP	0.001	0.008	9.12	73.32*	100	65	✓	
CR1	-	-	-	-	100	65	✓	
CR3	-	-	-	-	100	65	✓	
CR4	-	-	-	-	100	65	✓	
R5	-	-	-	-	100	65	✓	
R6	-	-	-	-	100	65	✓	

*Hodnota je v hranici intervalu spoľahlivosti 20%

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce						Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		CO	NO _x		
	CO	NO _x	CO	NO _x				
NP1	-	-	-	-	100	65	✓	
NP2	-	-	-	-	100	65	✓	
R1	-	-	-	-	100	65	✓	
R2	-	-	-	-	100	65	✓	

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre						Emisný limit (mg/m ³)		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		CO	NO _x		
	CO	NO _x	CO	NO _x				
NP1	-	-	-	-	100	65	✓	

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves						Denný emisný limit (mg/m ³) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		CO	NO _x		
	CO	NO _x	CO	NO _x				
TUS 1	0.041	0.040	-	-	-	50	✓	
TUS 2	0.038	0.056	-	-	-	50	✓	

Kontaktné údaje: Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu
Tel.: +421376255276

Vysvetlivky:

PMH Priemerná mesačná hodnota
Súlad s IP Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s integrovaným povolením
Súlad s BAT Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)