VYPRODUKOVANÉ EMISIE_OKTÓBER 2026

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP	-	-	-	-	100	65	✓
CR1	-	-	-	-	100	65	✓
CR3	0.067	0.101	16.36	43.03	100	65	✓
CR4	-	-	-	-	100	65	✓
R5	-	-	-	-	100	65	✓
R6	-	-	-	-	100	65	✓

Integrované povolenie

Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP1	0.009	0.035	8.32	28.70	100	65	✓
NP2	0.028	0.033	31.00	29.28	100	65	✓
R1	0.028	0.061	7.70	44.42	100	65	✓
R2	0.026	0.050	19.51	38.37	100	65	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP1	0.020	0.051	-	-	100	65	✓

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Denný emisný limit (mg/m³) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
TUS 1	0.034	0.034	-	-	-	50	✓
TUS 2	-	-	-	-	-	50	✓

Kontaktné údaje: ***Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu***
Tel.: ***+421376255276***

Vysvetlivky:

PMH Priemerná mesačná hodnota
Súlad s IP Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (×) s integrovaným povolením
Súlad s BAT Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade(✓) / nesúlade (×) s vykonávacím rozhodnutím č. **2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)**