

ODPREDAJ ZARIADENÍ Z KS02 a KS03

1. Vyhlasovateľ súťaže:

eustream, a.s.

Sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3480/B

IČO: 35 910 712

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno a priezvisko: Katarína Lajchová
Telefón: +421 2 6250 7169
E – mail: katarina.lajchova@eustream.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom predaja sú nasledovné zariadenia:

- **KS 02 Jablonov nad Turňou:**

Položka č.	názov zariadenia	Počet ks na odpredaj
1	VVN vypínač ABB LTB145D1/B - 1. pohonový	2
2	VVN vypínač ABB LTB145D1/B - 3. pohonový	2
3	Prípojnicové odpojovače typ OT110/2000.2	2
4	Prípojnicové odpojovače typ OT110/2000.2-K	12
5	Vývodové odpojovače VVN typ OTU110/2000.2	2
6	Elektrický pohon odpojovača	16
7	Prístrojový transformátor napätia ARTECHE UTD-123	3
8	Prístrojový transformátor prúdu ARTECHE CA-123	3
9	Prístrojový transformátor prúdu ARTECHE CA-123	9
10	Prístrojový transformátor prúdu ARTECHE CTG-123	3
11	Zvodič prepätia ABB PEXLIM 123kV	6

- **KS 03 Veľké Zlievce:**

P.č.	názov zariadenia	Počet ks na odpredaj
1	VVN vypínač ABB LTB145D1/B - 1. pohonový	4
2	VVN vypínač ABB LTB145D1/B - 3. pohonový	1
3	VVN vypínač ŠKODA 1VMN 123.2 3. pohonový	2
4	Prípojnicové odpojovače typ OT 110/2000.2 + elektrický pohon odpojovača	2
5	Prípojnicové odpojovače typ OT 110/2000.2-K + elektrický pohon odpojovača	18
6	Vývodové odpojovače VVN typ OTU110/2000.2 + elektrický pohon odpojovača	4
7	Prístrojový transformátor napätia ARTECHE UTD-123	15
8	Prístrojový transformátor prúdu ARTECHE CA-123	21
9	Prístrojový transformátor prúdu ARTECHE CTG-123	3
10	Zvodič prepätia ABB PEXLIM 123kV	9
11	Transformátor T 101	1
12	Transformátor T 103	1
13	Transformátor T 104 (110/23/6,3kV)	1

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy (viď nižšie).

4. Obhliadka:

Navrhovateľ sa v prípade záujmu môže zúčastniť obhliadky zariadení určených na odpredaj. Účasť na obhliadke nie je povinná, avšak **odporúča sa**. Všetky náklady spojené s účasťou na obhliadke znáša v plnej miere navrhovateľ.

Miesto konania obhliadky: eustream, a.s., Kompresorová stanica KS02 Jablonov nad Turňou / alebo Kompresorová stanica KS03 Veľké Zlievce.

Termín obhliadky si dohodne navrhovateľ vopred, minimálne 3 dni pred jej konaním. Na obhliadku je potrebné sa vopred písomne prihlásiť a to na mailovú adresu: katarina.lajchova@eustream.sk. Obhliadka je možná v čase medzi 8.00 až 14.00 hodinou, termín bude dohodnutý osobitne.

5. Spôsob predloženia ponuky:

Cenovú ponuku žiadame predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.lajchova@eustream.sk

a) Cenová ponuka musí obsahovať min. nasledovné informácie:

- identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO
- meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail,
- konkrétne vybrané zariadenie, počet kusov a lokalita.

b) Predmet cenovej ponuky: „**Cenová ponuka – odpredaj zariadení z KS02 a / alebo KS03**“

c) V cenovej ponuke žiadame uviesť jednotkovú cenu v EUR bez DPH, ktorú záujemca ponúka za dané zariadenie. Cena musí byť uvedená vrátane nákladov na naloženie a odvoz zariadenia z miesta plnenia, t.j. zariadenia sú uložené na kompresorovej stanici č. 02, Jablonov nad Turňou, 049 43 alebo na kompresorovej stanici č. 03, 991 23 Veľké Zlievce.

6. Podmienky predaja:

a) Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci nezaručuje žiadne kvalitatívne parametre predmetu kúpy a neposkytuje záruku na predmet kúpy. Záujemca (v budúcnosti kupujúci) ďalej vyhlasuje, že k technickému stavu a opotrebeniu predmetu kúpy nemá žiadne výhrady a v prípade záujmu ho kúpi v stave v akom sa nachádza, ako stojí a leží, na vlastné riziko a nebezpečenstvo;

b) Záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% kúpnej ceny bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy;

c) Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane;

d) Záujemca je povinný na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť demontáž, nakládku a odvoz predmetu zmluvy. V priestoroch EUS má kupujúci zakázané rozoberať transformátory alebo ich časti spôsobom, kde vznikajú iskry alebo sa používa otvorený oheň;

e) Záujemca je povinný zabezpečiť, aby pri demontáži a manipulácii so zariadeniami nedošlo k úniku nebezpečných látok do životného prostredia. V prípade úniku nebezpečných látok, zabezpečí ich zneškodnenie v zmysle Zákona o odpadoch a uvedie miesto úniku do uspokojivého stavu. Na tento účel bude mať záujemca k dispozícii vlastnú havarijnú súpravu;

f) Záujemca zabezpečí odvoz, resp. prepravu predmetu kúpy tak, aby počas odberu predmetu kúpy a/alebo prevozu predmetu kúpy nedochádzalo k znečisteniu, zaprášeniu alebo akémukoľvek poškodeniu priestorov predávajúceho. Záujemca je povinný si pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku predávajúceho a/alebo tretích osôb, resp. na zdraví tretích osôb, resp. škodám na životnom prostredí.

g) Záujemca je povinný zaistiť na vlastné náklady uvedenie miesta demontáže a zostávajúce súčasti zariadenia do bezpečného stavu.

6. Úhrada nákladov spojených s vypracovaním ponuky:

Vyhlasovateľ neuhrádza záujemcom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži. Záujemci v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s vypracovaním cenovej ponuky. S víťazným záujemcom budú dohodnuté podmienky predaja a obchodné a zmluvné podmienky na predaj.

7. Prílohy:

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia:

KS02:

Výrobca	Typ	Výrobné číslo	Chladenie	Primárne vinutie	1. sekundárne vinutie	2. sekundárne vinutie	Terciálne vinutie	Hmotnosť oleja	Hmotnosť trať	Rok výroby	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
---------	-----	---------------	-----------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---------------	------------	----------------	-------------------------

Označenie	Výrobca	Typ	Zhášacie médium	Menovité napätie	Menovitý prúd	Menovitý vypínací prúd	Menovitý zapínací prúd	Pohon	Rok výroby	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
VVN vypínač	ABB	LTB145D1/B - 1. pohonový	SF6	145kV	3150A	40kA	100kA	BLK222/MD300	2003/2005/2006	2017	2
		LTB145D1/B - 3. pohonový						BLK222	2003/2005		2

Označenie	Výrobca	Typ	Najvyššie prevádzkové napätie	Menovité napätie	Menovitý prúd	Dynamický prúd	Vrcholový ťah statický / dynamický	Hmotnosť	Rok výroby	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
VVN odpojovač	Škoda Plzeň	OT110/2000.2	123kV	110kV	2000A	100kA	1000/2250N	1452kg	2017		2
		OT110/2000.2-K									12
		OTU110/2000.2									2

Označenie	Typ	Menovité napätie elektromotora	Menovité ovládacie napätie	Príkon elektromotora	Signálny prepínač	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
Elektrický pohon odpojovača	1EMPo	3x400/230V	230V	370W	6Z+6V+2P	2017	16

Označenie	Výrobca	Typ	Izolačné napätie	Menovité primárne napätie	Menovité sekundárne napätie meracie/pomocné vinutie	Výkon jadier meracie/pomocné vinutie	Izolačné médium	Rok výroby	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
PTN	Artech	UTD-123	123kV	110kV / $\sqrt{3}$ V	2x100 / $\sqrt{3}$ V / 2x100/3V	60 / 0,2 / 15VA / 3P	olej	2002 až 2006	2017	3

Označenie	Výrobca	Typ	Izolačné napätie	Menovité napätie	Menovitý sekundárny prúd	Menovitý primárny prúd	Výkon jadier	Izolačné médium	Rok výroby	Rok odstavenia	Počet kusov na odpredaj
PTP	Artech	CA-123	123kV	110kV, 50Hz	1 / 1 / 1 / 1A	200 / 400 / 800A	15 / 15 / 30 / 60VA	olej	1999 až 2006	2017	0
		CA-123			1 / 1 / 1 / 1A	300 / 600 / 1200A	15 / 15 / 30 / 60VA	olej	1999 až 2006		3
		CA-123			1 / 1 / 1 / 1A	300 / 600 / 1200A	15 / 30 / 60 / 60VA	olej	1999 až 2006		9
		CTG-123			5 / 5 / 5 / 5A	50 / 50 / 50 / 100A	15 / 30 / 60 / 60VA	olej	1993		3

Označenie	Typ	Počet kusov na odpredaj
Zvodič prepätia ABB	PEXLIM 123kV	6

KS03:

Trafá:

Ozn.	Výrobca	Typ	Počet kusov	Výrobné číslo	Chladienie	Primárne vinutie	1. sekundárne vinutie	2. sekundárne vinutie	Terciálne vinutie	Hmotnosť oleja	Hmotnosť trafa	Rok výroby	Rok odstavenia
T101	ČKD Praha	63T230/144	1	1 210 123	ONAF/ONAN	40MVA / 110kV / 195-233A	20MVA / 10,5kV / 1100A	20MVA / 10,5kV / 1100A	20MVA / 6,3kV / 1830A	25000 kg	99000 kg	1992	2015
T103			1	1 218 842								1991	2015
T104	Škoda Plzeň	1ERH27M-7	1	966619	ONAN	10MVA / 110kV / 52,5A	10MVA / 23kV / 251A	x	3,15MVA / 6,3kV / 289A	9600 kg	30400 kg	1994	2016

Vypínače:

Ozn.	Výrobca	Typ	Počet kusov	Zhášacie médium	Menovité napätie	Menovitý prúd	Menovitý vypínací prúd	Menovitý zapínací prúd	Pohon	Hmotnosť	Rok výroby	Rok odstavenia
VVN vypínač	ABB	5D1/B - 1. pol	4	SF6	145kV	3150A	40kA	100kA	BLK222/MD300		2005/2006/2007	2016
VVN vypínač	ABB	5D1/B - 3. pol	1	SF6	145kV	3150A	40kA	100kA	MD150		2007	2016
VVN vypínač	Škoda	1VMN 123.2	2		123kV	1250A	20kA	50kA		1490kg	1991	2016

Odpojovače VVN:

Ozn.	Výrobca	Typ	Počet kusov	Najvyššie prevádzkové napätie	Menovité napätie	Menovitý prúd	Dynamický prúd	Vrcholový ťah statický/dynamický	Hmotnosť	Rok výroby	Rok odstavenia
Odpojovač VVN	Škoda Plzeň	DT110/2000.2	2	123kV	110kV	2000A	100kA	1000/2250N	1452 kg		2016
Odpojovač VVN	Škoda Plzeň	DT110/2000.2	18	123kV	110kV	2000A	100kA	1000/2250N	1452 kg		2016
Odpojovač VVN	Škoda Plzeň	TU110/2000.2	4	123kV	110kV	2000A	100kA	1000/2250N	1452 kg		2016

Elektrický pohon odpojovača

Ozn.	Typ	Počet kusov	Menovité napätie elektromotora	Menovité ovládacie napätie	Príkon elektromotora	Signálny prepínač	Rok výroby	Rok odstavenia
Elektrický pohon odpojovača	1EMPo	24	3x400/230V	230V	370W	6Z+6V+2P		2016

Pristrojové transformátory napätia (PTN)

Ozn.	Výrobca	Typ	Počet kusov	Menovité napätie	Menovité primárne napätie	Menovité sekundárne napätie meracie/pomocné vinutie	Výkon jadier meracie/pomocné vinutie	Izolačné médium	Rok výroby	Rok odstavenia
PTN	Arteche	UTD-123	15	123kV	110000/√3V	2x100/√3V / 2x100/3V	60 VA / 0,2/15 VA / 3P	olej	2002 až 2006	2016

Pristrojové transformátory prúdu

Ozn.	Výrobca	Typ	Počet kusov	Izolačné napätie	Menovité napätie	Menovitý sekundárny prúd	Menovitý primárny prúd	Výkon jadier	Rok výroby	Rok odstavenia
PTP	Arteche	CA-123	6	123kV	110kV, 50 Hz	1/1/1/1A	200/400/800A	15/30/60/60VA	1999 až 2006	2016
PTP	Arteche	CA-123	3	123kV	110kV, 50 Hz	1/1/1/1A	300/600/1200A	15/30/60/60VA	1999 až 2006	2016
PTP	Arteche	CA-123	9	123kV	110kV, 50 Hz	1/1/1/1A	200/400/800A	15/15/60/60VA	1999 až 2006	2016
PTP	Arteche	CA-123	3	123kV	110kV, 50 Hz	1/1/1/1A	500/1000/2000A	15/30/60/60 VA	1999 až 2006	2016
PTP	Arteche	CTG-123	3	123kV	110kV, 50 Hz	5/5/5/5A	50/50/50/100A	15/30/60/60VA	1993	2016

Zvodiče:

Označenie	Typ	Počet kusov
Zvodič prepätia ABB	PEXLM 123kV	9